

**מכרז פומבי מס' 18/2021**

**לאספקה, התקנה והפעלה של מערכת חימום בריכת השחייה העירונית בעפולה**

**מסמך שאלות הבהרה**

במסגרת שאלות הבהרה שהוגשו למכרז שבנדון ובהתאם למועדים שנקבעו, להלן השאלות והתייחסות המזמינה:

תשובה	הבהרה	סעיף	עמוד	מס"ד
<b>הבקשה מתקבלת</b>	לא צוין שעל הקבלן המבצע חובה להיות רשום ברשם הקבלנים תחת סיווג 170 או 171 למתקני ההסקה וחימום – ע"פ חוק, כל עבודה קבלנית במערכות חימום מים מעל 43,000 ₪ חובה שתבוצע ע"י קבלן רשום בסיווג בלבד – נבקש להוציא הבהרה שרק קבלן רשום יכול לגשת לפרויקט ותנאי זה הינו תנאי סף.			1
<b>הבקשה אינה מתקבלת</b>	אנו מבקשים שבהמלצות המציע שהתבקשנו לצרף למכרז מ – 3 לקוחות עבר יהיו מה 3 שנים האחרונות בלבד כך שלא יוגשו פרויקטים לא רלוונטיים מלפני 10 שנים.			2
<b>מלוח חלוקה הקיים הנמצא באזור הכניסה לבריכה והמלתחות המזין את כל יתר הלוחות בחדרי מכונות לפי תוואי כפי שיבוצע בפועל לפי תוכנית שטח סופית לביצוע.</b>  <b>סעיפי חשמל מיועדים לקבלן המגיש את הצעתו כולל סעיפים אלו. לא יועסק על ידי המזמינה גורם נוסף לביצוע עבודות החשמל שיהיו בכללותן באחריותו הבלעדית של הזוכה במכרז זה.</b>	אנו מבקשים להבהיר מהו הלוח שממנו יש לפרוס כבל חשמל ללוח החדש של משאבות החום. הלוח החדש של משאבות החום יצטרך חיבור מינמאלי של A160 עם כבל נחושת חתך 50 מ"מ לפחות ולכן לא נראה שיש אפשרות לספק הזנה זו מלוח בריכות הנמצא סמוך למתקן העתידי. לאחר שראינו את הלוח הראשי של המבנה, לא הוראה לנו שיש תעלה ומה קוטרה המחברת בין הלוחות ולכן תוואי ההזנה ללוח משאבות חום לא ברור ולא ניתן לתמחר זאת במסגרת המכרז!			3

	מכיוון שהעלות יכולה להסתכם בעשרות אלפי שקלים. אנו מבקשים להוריד סעיף 16.1.060 וסעיף 16.1.090 שהינם סעיפי חשמל המיועדים לקבלן חשמל שיפרוס את ההזנה עד ללוח שיספוק על ידנו ולא לקבלן מערכות חימום בריכות.			
התפוקה המינימלית הנדרשת היא בחורף לכן צריך לעמזו בטמפרורה כרשום בתנאי המכרז ולכן מתבקשים לצרף גרפים ליכולות הביצוע של משאבות החום בשלב אישור התאמת הציוד המוגש לנדרש במכרז.	אנו מבקשים להבהיר כמה KW תפוקה מינימאלית של משאבות חום נדרש בטמפ' חוץ של 15/20 מע"צ מכיוון שרוב הספקים מודדים לפי תנאים אלו.			4
נדרש להכין יציאות מקו הסינון הקיים עם ברזי ניתוק כנדרש בתוכניות.	האם קיימת הכנה של החימום? ומאיפה תוכנן לקחת?			5
מסומן התוואי בתוכנית שטח	באיזה תוואי צריך כבל חשמל להגיע?			6
במכרז צויין שהתוקף הינו 30.02.2022 . מכיוון שאין תאריך כזה ונפלה טעות תוקף הערבות יהיה 1.3.2022	תוקף ערבות הגשה למכרז – טעות בתאריך			7
				8

בברכה,

נתנאל כהן- מנכ"ל